



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WŁOŚCI TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Celiwiewicza 1, 26-228 Śmigolewo**

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **04/21**

PRODUCENT: DOMER BIERDOKI SP. J.
METODA BADAŃ: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: PELLIPAL 12 moc [kW] **12**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimkowy, napędzany motorreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: 2021-07-22
RODZAJ PALIWA: pellet drewny – C1

WYKRESLONAĆ

MOC NOMINALNA - 100%

12,4 kW

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 Klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	247	Max	500
COX	[mg/m ³]	9	Max	20
PHL	[mg/m ³]	18	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,3	Min	88,1

MOC MINIMALNA - 30%

3,7 kW

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 Klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	307	Max	500
COX	[mg/m ³]	9	Max	20
PHL	[mg/m ³]	18	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,7	Min	88,1

Pozostawia wydanie świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 04/21

Laboratorium P.W.T.K. „TERMO-TECH” oświadcza, że powyższe obliczenia odpowiadają wyłączeniu spalającego odczynu produktu.

Zabrania się powielania niniejszego zaświadczenia inaczej niż w oryginale.

„Termo-Tech”
Pracownia Fizyki i Chemii Kociołowej
Laboratorium Badawcze
ul. Celiwiewicza 1
26-228 Śmigolewo

KIEROWNIK LABORATORIUM

Gregorz Jankowski

Śmigolewo, 24.08.2021.