



„TERMO-TECH” PRZEMISŁOWE
WĘGIEL TOPY (S) SOTULWI SP. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 20-220 Słupsk

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 05/21

PRODUCENT: **DOMER SIERECKI SP. J.**
ul. MENKIEWICZA 49a, 61-004 PLESZŃ
METODA BADAŃ: **PN-EN ISO 52012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
automatyczny
TYP: **PELLAPAL 18** moc [kW] **18**
NAZWA PRODUKTU: **PELLAPAL 18** moc [kW] **18**
RODZAJ PODAWANIA PALIVA: **ślimakowy, napędzany motorreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: **12-09-2021**
RODZAJ PALIVA: **pellet drogowy – C1**

WYNIKI BADAŃ

MOC NOMINALNA - 18kW

18,4 kW

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 Klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	434	Max	500
COX	[mg/m ³]	10	Max	20
PH	[mg/m ³]	18	Max	40
SPALNOŚĆ	[%]	91,8	Min	88,3

MOC MINIMALNA - 18kW

9,2 kW

PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 Klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	444	Max	500
COX	[mg/m ³]	10	Max	20
PH	[mg/m ³]	18	Max	40
SPALNOŚĆ	[%]	91,3	Min	88,3

Podkreślenie wyniku świadectwa: **Świadectwo z badań nr 05/21**

Laboratorium P.W.T.A. „Termo-Tech” oświadczają, że powyższe odczytania stanowią wyliczenia wykazane powyżej produktu.

Zobowiązujemy się do świadczenia niniejszego świadectwa zgodnie z prawem.

„Termo-Tech”
Podlegające Państwu Schemat S.A. s.c.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
20-220 Słupsk

KIEROWNICZKA LABORATORIUM

Gregorz Spiszczyński

Słupsk, dnia 25.09.2021.