



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘWZIĘCIE
WYDZIAŁ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAŃCZE
ul. Gólciewicza 1, 28-120 Skopcewó

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

Number : 03/21

PRODUCENT: **DOMER BERECKI SP. J.**
METODA BADAŃ: **ul. SIEKIEWICZA 45a, 43-300 PLESZEW**
PR-01N 300-6-2012
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
TYP: **automatyczny**
NAZWA PRODUKTU: **PELLPAL 8** (max 300) **8**
RODZAJ PODRZYMNA PALIWA: **Simulowany, nasypowany młodszeokutorem**
KLASA RDTLA: **8**
DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: **18-08-2021**
RODZAJ PALIWA: **pellet drewny – C1**

WOMY BADAŃ:

MOC NOMINALNA – 100%

8,0 MW

PARAMETR	Jednostka	(30% O ₂)	NORMA	5 klasa (30% O ₂)
CO	[mg/m ³]	423	Max	500
CO2	[mg/m ³]	12	Max	20
PNL	[mg/m ³]	18	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	80,3	Min	87,9

MOC MINIMALNA – 30%

2,4 MW

PARAMETR	Jednostka	(30% O ₂)	NORMA	5 klasa (30% O ₂)
CO	[mg/m ³]	361	Max	500
CO2	[mg/m ³]	15	Max	20
PNL	[mg/m ³]	18	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	80,8	Min	87,9

Podstawę wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 03/21**

Laboratorium P.W.T.A. TERMO-TECH niniejszym, za powyższe dokonania dotyczącej wyjątkowo wykastanego powyższego problemu,

Zadania się powzięła niniejszego zastawienia (nawet) się w całości.

„Termo-Tech”
Założyciel: Witold Teresiak Kowalski (s.c.)
Laboratorium Badawcze
ul. Gólciewicza 1
28-120 Skopcewó

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Kucharski

Skopcewó, 28.08.2021.