

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2023 / 793K

Producent: P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA, Szczury 33-B, 63-450 Sobótka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **TECHNIX 30 o mocy 30 kW**

Paliwo: węgiel kamienny - groszek

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	271,55	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	323,83	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	8,16	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	25,38	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m ³ _n	421,82	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	E_{NOx}	mg/m ³ _n	298,59	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m ³ _n	15,06	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m ³ _n	32,69	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m ³ _n	399,28	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO ₂	$E_{s, NOx}$	mg/m ³ _n	302,38	≤ 350
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m ³ _n	14,03	≤ 20
		Pył	$E_{s, P}$	mg/m ³ _n	31,59	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	87,06	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	82,65	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	30,50	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	87,86	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,32	≥ 88,48
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	8,75	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	86,92	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,33	≥ 87,95
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,078	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,058	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0053	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	82,65	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	B	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/793K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwo stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEN GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 18.09.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

EKO-HURT ARTUR PENKALA, UL. SZPITALNA 15, 63-300 PLESZEW, NIP 6171797327

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 11/10/2024 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszkar-Urbńska
Szczury 33-B, 63-450 Sobótka
tel. 71 722 26 94-72